


Информация
(сводная)

о вводе в ремонт и выводе из ремонта в/в эл.оборудования
ООО ПРФ «АльянсЭнерго» за июль 2019 года.

№ п/п	Наименование оборудования	Диспетчерское наименование	Установленная мощность	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
	КТП-1				
1	Силовой тр-р ТМГ	1Т	630кВА	14.07.19	14.07.19
2	Силовой тр-р ТМГ	2Т	630кВА	14.07.19	14.07.19
3	выкл. нагрузки ВНАп-10/630			14.07.19	14.07.19
4	сб. шины 0,4 кВ I секц			14.07.19	14.07.19
5	н/в щит	секц. 1		14.07.19	14.07.19
6	сб. шины 0,4 кВ II секц			14.07.19	14.07.19
7	н/в щит	секц. 2		14.07.19	14.07.19
8	секционный выключатель			14.07.19	14.07.19
9	вводной выкл.			14.07.19	14.07.19
	КТП-2				
10	Силовой тр-р		420кВА	21.07.19	21.07.19
11	сб. шины 10 кВ			21.07.19	21.07.19
12	в/в ячейка (ЛР-10)	№1		21.07.19	21.07.19
13	в/в ячейка (ЛР-10)	№2		21.07.19	21.07.19
14	в/в ячейка (ТР-10)	№3		21.07.19	21.07.19
	КТП-2а				
15	Силовой тр-р 1Т		400кВА	28.07.19	28.07.19
16	ТР-1Т			28.07.19	28.07.19
17	ЛР-10 от КТП-2			28.07.19	28.07.19
18	ЛР-10 от 35а			28.07.19	28.07.19
19	ЗНТ-10, ЗНЛ КТП-2, ЗНЛ ТП-35			28.07.19	28.07.19
20	ТР-0,4 кВ			28.07.19	28.07.19

21	Р-0,4 кВ ф.1,2,3,4			28.07.19	28.07.19
22	ошиновка 0,4 кВ			28.07.19	28.07.19

Начальник сетей и п/ст



/ М.А. Аверин/