

## Информация (сводная)

о вводе в ремонт и выводе из ремонта в/в эл.оборудования  
ООО ПРФ «АльянсЭнерго» за март 2019 года.

№ п/п	Наименование оборудования	Диспетчерское наименование	Установленная мощность	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
	<b>ТП-17</b>				
1	Силовой тр-р ТМГ	1Т	1000 кВА	17.03.19	17.03.19
2	линейн. разъединитель			17.03.19	17.03.19
3	Силовой тр-р ТМ	2Т	1000 кВА	17.03.19	17.03.19
4	линейн. разъединитель			17.03.19	17.03.19
	<i>РУ-10 кВ</i>				
5	сб. шины и ШР 10 кВ I секц.			24.03.19	24.03.19
6	сб. шины и ШР 10 кВ II секц.			24.03.19	24.03.19
7	в/в ячейка	2		24.03.19	24.03.19
8	в/в ячейка	3		24.03.19	24.03.19
9	в/в ячейка (ТН-10 кВ)	1		24.03.19	24.03.19
10	в/в ячейка	4		24.03.19	24.03.19
11	в/в ячейка	6		24.03.19	24.03.19
12	в/в ячейка	7		24.03.19	24.03.19
13	в/в ячейка	5		24.03.19	24.03.19
14	в/в ячейка	8		24.03.19	24.03.19
15	в/в ячейка	13		24.03.19	24.03.19
16	в/в ячейка	9		24.03.19	24.03.19
17	в/в ячейка	14		24.03.19	24.03.19
18	в/в ячейка	11		24.03.19	24.03.19
19	в/в ячейка	12		24.03.19	24.03.19
20	в/в ячейка	10		24.03.19	24.03.19
	<i>РУ-0,4 кВ</i>				
21	секционн. разъединитель			24.03.19	24.03.19

22	шинный разъединитель			24.03.19	24.03.19
23	сборные шины			24.03.19	24.03.19
24	н/в щит секц. 1			24.03.19	24.03.19
25	н/в щит секц. 2			24.03.19	24.03.19
26	н/в щит секц. 3			24.03.19	24.03.19
27	н/в щит секц. 4			24.03.19	24.03.19
28	конденсаторная установка			24.03.19	24.03.19
29	ШП № 1			24.03.19	24.03.19
30	ШП № 2			24.03.19	24.03.19

Начальник сетей и подстанций



М.А. Аверин